

**Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ГАУ РНТИК "Баштехинформ"**

на 05.02.2015 г.

№ п/п	Наименование центра питания	Дис. №	Мощность трансформатора и номинальное напряжение обмоток	Уровень напряжения	Загрузка трансформаторов в ремонтном и аварийном режиме с учетом выданных ТУ	Текущий резерв мощности с учетом выданных ТУ	Место расположения центра питания
1	2	3	4	5	6	7	8
					%	кВт	
1	КТПН-4320	1Т	ТМ-250 10/0,4	0,4	80,00	20	с.Чесноковка ул.Школьная
2	КТПН-4319	1Т	ТМ-160 10/0,4	0,4	70,00	30	с.Чесноковка ул.М.Джалия
3	КТПН-4323	1Т	ТМ-160 10/0,4	0,4	95,00	5	с.Чесноковка ул.Горчилина
4	КТПН-4317	1Т	ТМ-250 10/0,4	0,4	91,90	20	с.Чесноковка ул.Школьная, 47
5	КТПН-4321	1Т	ТМ-250 10/0,4	0,4	90,00	15	с.Чесноковка ул.Дорожная
6	КТПН-4322	1Т	ТМ-250 10/0,4	0,4	90,00	23	с.Чесноковка ул.Тирлянская
7	КТПН-4318	1Т	ТМ-250 10/0,4	0,4	82,00	30	с.Чесноковка ул.Жемчужная
8	КТПН-4316	1Т	ТМ-400 10/0,4	0,4	97,00	15	с.Чесноковка ул.Молодежная
9	КТП-9628	1Т	ТМ-250 10/0,4	0,4	110,00	0	с.Зубово ул.Мира
10	КТП-9629	1Т	ТМ-250 10/0,4	0,4	105,00	0	с.Зубово ул.Мира
11	КТП-4315	1Т	ТМ-400 10/0,4	0,4	85,00	40	с.Зубово ул.Светлая
12	КТП-4314	1Т	ТМ-400 10/0,4	0,4	100,00	0	с.Лебяжий
13	ТП-4336	1Т	ТМ-40 10/0,4	0,4	100,00	0	с.Кармасан
14	ТП-3	1Т	ТМ-400/10/0,4	0,4	52,00	100	н.п.Авдон
15	ТП-1	1Т	ТМ-160/10/0,4	0,4	90,00	40	н.п.Улукулево
16	ТП-2	1Т	ТМ-160/10/0,4	0,4	90,00	40	н.п.Улукулево
17	ТП-9946	1Т	ТМ-100/10/0,4	0,4	105,00	0	н.п.Жуково
18	ТП-4440	1Т	ТМ-400/10/0,4	0,4	60,00	75	н.п.Нурлино
19	ТП-4092	1Т	ТМ-250/10/0,4	0,4	90,00	20	н.п.Князево
20	ТП-5	2Т	2xТМ-250/10/0,4	0,4	80,00	85	н.п.Авдон
21	КТП-4438	2Т	2xТМ-400/10/0,4	0,4	100,00	0	н.п.Нурлино
22	РП-ТП-9375	2Т	2xТМ-160/10/0,4	0,4	80,00	60	н.п.Булгаково
23	КТП-9237	1Т	ТМ-250/10/0,4	0,4	90,00	30	н.п.Булгаково
24	КТП-9285	1Т	ТМ-630/10/0,4	0,4	95,00	30	н.п.Булгаково
25	КТП-4307	1Т	ТМ-160/10/0,4	0,4	100,00	0	н.п.Осоргино
26	ТП-4306	1Т	ТМ-160/10/0,4	0,4	100,00	0	н.п.Осоргино
27	ТП-4310	1Т	ТМ-400/10/0,4	0,4	87,00	30	н.п.Ягодная Поляна
28	ТП-4312	1Т	ТМ-160/10/0,4	0,4	75,00	60	н.п.Ушаково
29	ТП-9812	1Т	ТМ-250/10/0,4	0,4	85,00	30	н.п.Дорогино
30	ТП-9894	1Т	ТМ-250/10/0,4	0,4	85,00	30	н.п.Дорогино
31	ТП-9897	1Т	ТМ-250/10/0,4	0,4	85,00	30	н.п.Дорогино
32	ТП-9895	1Т	ТМ-250/10/0,4	0,4	85,00	30	н.п.Дорогино
33	ТП-9896	1Т	ТМ-250/10/0,4	0,4	85,00	30	н.п.Дорогино
34	ТП-4307	1Т	ТМ-160/10/0,4	0,4	100,00	0	н.п.Осоргино
35	ТП-4313	1Т	ТМ-63/10/0,4	0,4	40,00	0	н.п.Ушаково
36	КТПН-6/н	1Т	ТМ-400/10/0,4	0,4	50,00	120	н.п.Чишмы, ул.Железнодорожная, возле д.28
37	ТП-2146	1Т	ТМ-400/10/0,4	0,4	70,00	60	н.п.Куганак
38	ТП-4311	1Т	ТМ-250/10/0,4	0,4	60,00	100	н.п.Ягодная Поляна
39	ТП-9520	1Т	ТМ-400/10/0,4	0,4	100,00	0	н.п.Авдон
40	ТП-4441	1Т	ТМ-400/10/0,4	0,4	70,00	60	н.п.Нурлино
41	ТП-4439	1Т	ТМ-400/10/0,4	0,4	50,00	120	н.п.Нурлино
42	ТП-4302	1Т	ТМ-160/10/0,4	0,4	100,00	0	н.п.Зубово
43	ТП-4305	1Т	ТМ-250/10/0,4	0,4	80,00	30	н.п.Осоргино

И.о главного инженера \_\_\_\_\_ В.И. Жебель.